

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Nr TF2/WE/0014

Producent:	TELE-FONIKA KABLE S.A.
Adres:	ul. Wielicka 114, 30-663 Kraków, Polska

niniejszym deklaruje, że wyrób

Opis wyrobu:

Kabel elektroenergetyczny w izolacji XLPE z żyłą koncentryczną lub bez żyły koncentrycznej o zwiększonej odporności na oddziaływanie płomienia

Oznaczenie typu:

N2XH, N2XCH

jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy: (łącznie ze wszystkimi jej zmianami)

2006/95/WE	Dyrektywa niskonapięciowa (Dz. U. UE L 374 z dn. 27.12.2006) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U.2007.155.1089)
-------------------	---

Zgodność wymienionego wyrobu z postanowieniami Dyrektywy potwierdza dotrzymanie wymagań następujących norm:

Nr i data wydania dokumentu:	Tytuł:
HD 604 S1:1994	Kable energetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV, nie przenoszące płomienia, przeznaczone do pracy w elektrowniach
DIN VDE 0276-604:2008	Kable elektroenergetyczne. Część 604: Kable dla elektrowni z udoskonalonym zachowaniem w razie pożaru na napięcie znamionowe 0,6/1kV
PN-EN 60332-3-24:2009E (IEC 60332-3-24:2000)	Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych - Część 3-24: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów - Kategoria C (oryg.)

Informacje dodatkowe:


--

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: ...04

Kraków dnia: **01.04.2014r.**

Kierownik Działu Kontroli Jakości Ryszard Skiba

(stanowisko osoby reprezentującej producenta, imię i nazwisko)



podpis

Dokument nr: