



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

**STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI**04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl**CERTYFIKAT ZGODNOŚCI****CERTIFICATE OF CONFORMITY**

nr Z/12/060/14/A1

No. Z/12/060/14/A1

Dostawca:
(Nazwa i adres)
Supplier:
(Name and address)ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38E
51-501 Wrocław, Poland**Producent:**
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)ELKO-BIS SYSTEMY ODGROMOWE Sp. z o.o.
ul. Swojczycka 38E
51-501 Wrocław, Poland**Nazwa wyrobu:**
Name of the product:Elementy połączeniowe urządzenia piorunochronnego.
Lightning protection system connecting components.**Typ (model):**
Type (model):

Nazwa element połączeniowego Name of connection components	Numer referencyjny Reference number
Złącze uniwersalne 2-elementowe Universal joint 2-elements	7.1 OG, 7.1 OC, 7.1 CU
Złącze krzyżowe 1-otworowe Cross joint 1-opening	55.1 OG, 55.1 OC, 55.1 CU
Złącze krzyżowe 1-otworowe Cross joint 1-opening	55.2 OG, 55.2 OC
Złącze ziemne Ground joint	9.1 OG, 9.1 OC, 9.1 CU

Dane techniczne:
Technical data:Klasa class H: 55.2 OG, 55.2 CU, 9.1 OG, 9.1 OC, 9.1 CU;
Klasa class N: 7.1 OG, 7.1 OC, 7.1 CU, 55.1 OG, 55.1 OC, 55.1 CU.
Wykonane ze stali z powłoką cynkową (OG, OC)
i wykonane z miedzi (CU).
Made of steel with a zinc coating (OG, OC)
and made of copper (CU).**System certyfikacji:**
Certification system:1a według Przewodnika ISO/IEC 67
1a according to ISO/IEC Guide 67**Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:**
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s) and/or normative documents:

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 62561-1:2012 (EN 62561-1:2012)	LA-14.089/14.015/1 LA-14.089/14.015	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych.

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s) and/or normative documents.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body ManagerB. Brzozowski
Zbigniew Brzozowski

Warszawa, 2015-03-30